



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/B/0795/01/2014**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Klimatyzatory LG – grupy CAC i Multi: -Kasetonowe 4-str:  
CT(09/12/18/24).N\*\*, UT(30/36/42/48/60).N\*\*, UT(12/18/24)H.N\*\*,  
UT(36/42/48)H.NM\*  
-Kasetonowe 1-str: MT(09/11)AH.NU\***

Zawierający / containing: stal, glin, miedź, kopolimer styrenu i butadienu (HIPS) i inne składniki wg dokumentacji

Przeznaczony do / destined: Chłodzenia, grzania, osuszania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, w tym w obiektach szpitalnych i branży żywnościowej.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiam higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie klimatyzatorów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM...)

Wytwórca / producer:

LG Electronics Inc. Air Conditioning Division

76, Seongsan Dong, Changwon City, Gyeong Nam, 641-713 Korea

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-07-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2019-07-21  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 21 lipca 2014

The date of issue of the certificate: 21st July 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*z up. G. Pawłows.*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady